

«Муниципальное автономное
дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №63» (МАДОУ
«Детский сад №63»)



«63-тй номеро нылпи сад»
школаозь дышетонъя
аскивалтйсь муниципал ужъяорт
(«63-тй номеро нылпи сад»
ШДАМУ)

426060, Российская Федерация, Удмуртская республика, город Ижевск,
ул. 9 Января, 181а, тел. (3412) 44-60-33
e-mail: ds063@izh-ds.udmr.ru

от 22 ноября 2023 года № 102

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике
Матюшиной Н.С.
Заведующего МАДОУ «Детский сад №63»
Бурдиной А.В.

Отчет

по выполнению предписания
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
от 29.08.2023г № 1693

п/п	нарушение	Срок устранения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	В нарушение п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 не соответствуют уровни искусственной освещенности и коэффициента пульсации гигиеническим нормативам в двух группах	До 01.12.2023	Заведующий Бурдина А.В.	Выполнено, Приобретены и установлены светильники светодиодные, проведены измерения параметров освещения протокол № 24/23-О от 23.10.2023

Приложение:

1. Копия протокола измерений параметров освещенности от 23.10.2023 №24/23-О

Заведующий МАДОУ «Детский сад №63»

А.В. Бурдина

