



426060, Российская Федерация, Удмуртская республика, город Ижевск, ул. 9 Января, 181а,
тел. (3412) 44-60-33

426060, Российская Федерация, Удмуртская республика, город Ижевск, ул. 9 Января, 167а,
тел. (3412) 44-64-35

e-mail: detochki63@mail.ru

Отчет о выполнении Предписания № 19/62/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

№ Предписания 19/62/1/1-1	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Здание отдельно стоящего склада по адресу: г. Ижевск, ул. 9 Января, 181а не защищено автоматической пожарной сигнализацией. ст. 1,4,5, 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 НПБ 110-03; п. 1.2. Приложение А СП 5.13130.2009	Выполнено, прилагаются: 1. Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (копия) 2. Фото.

Заведующий МАДОУ «Детский сад №63»



А.В. Бурдина

А.В. Бурдина
08.04.2015г.