



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 29.08.2023г. №1693**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №63»
(сокращенное наименование – МАДОУ «Детский сад №63»)

ИНН 1833022593 ОГРН 1021801507628

Адрес места нахождения юридического лица: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 181а

Адрес места осуществления деятельности: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 181а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - "СанПиН 1.2.3685-21)
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушении п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности и коэффициента пульсации в игровых групп не укладываются в нормируемые значения, а именно: в игровой 1 – й младшей группы «Аленушка» фактический уровень освещенности составил 263 лк при гигиеническом нормативе не менее 400лк, в игровой подготовительной группы «Золотой петушок» фактический уровень освещенности составил 226 лк при гигиеническом нормативе не менее 400лк, в игровой 1 – й младшей группы «Аленушка» фактический уровень коэффициента пульсации составил 43,6% при гигиеническом нормативе не более 10%, в игровой подготовительной группы «Золотой петушок» фактический уровень коэффициента пульсации составил 18,0% при гигиеническом нормативе не более 10%. Данные нарушения подтверждаются экспертным заключением №1710 от 21.08.2023, протоколом измерения искусственной освещенности №582-О от 16.08.2023, протоколом измерения коэффициента пульсации №№583-Пульс от 16.08.2023.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в игровой 1 – й младшей группы «Аленушка» и в игровой подготовительной группы «Золотой петушок» обеспечить уровни искусственной освещенности и коэффициента пульсации в пределах гигиенических нормативов. Срок устранения нарушений до 01.12.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ «Детский сад №63», юридический адрес: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 181а
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » декабря 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 08 2023г.

(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____