



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 22.08.2024г.

№2190

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой Вероникой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №63» (сокращенное наименование – МАДОУ "Детский сад №63")

ИНН 1833022593 ОГРН 1021801507628

Адрес место нахождения юридического лица: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, 181а

Адреса мест осуществления деятельности:

- 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, 181а

- 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, 167а.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):

В нарушении пункта п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 во втором корпусе №2 по адресу: г. Ижевск, ул. 9 Января, 167а в игровой группы Буратино покрытие пола, выполненное линолеумом с дефектами и повреждениями в виде расхождения на стыке полотен линолеума, следами изношенности, что способствует скоплению мусора в них и недоступно проведению качественной обработки пола.

В нарушении пункта п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 во втором корпусе №2 по адресу: г. Ижевск, ул. 9 Января, 167а в туалетной группы Дюймовочка отделка стен, выполненная плиткой имеет дефекты в виде нарушения целостности плиточного покрытия (местами ее отсутствие, плитка с трещинами).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. Во втором корпусе №2 по адресу: г. Ижевск, ул. 9 Января, 167а в игровой группы Буратино заменить покрытие пола на новое. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.

2. Во втором корпусе №2 по адресу: г. Ижевск, ул. 9 Января, 167а в туалетной группы Дюймовочка провести ремонт стен (замена плиточного покрытия). Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ "Детский сад №63"; юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, 181а


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 505 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01.09.2025г** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Сазонова В.Н.

С предписанием ознакомлен(а) и получено
Заведующий МАДОУ "Детский сад №63"



Бурдина А.В.

Предписание направлено на эл.почту МАДОУ "Детский сад №63" ds063@izh-ds.udmr.ru
22.08.2024г.